

ПРОТОКОЛ № 2-18- 245
об административном правонарушении

«27» апреля 2018 г.
 12 часов 00 минут

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116
(село, город, район)

Я. Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Леонтьева Анна Валерьевна

(ф.и.о. должностного лица пожарной охраны)

руководствуясь статьей 28.2, 23.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№ 195 – ФЗ от 30.12.2001 года)

(указывается нормативно-правовой акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 32
(указывается место составления протокола)

в отношении должностного лица
(указывается субъект административного правонарушения – юридическое лицо)

1. Фамилия, имя, отчество Колотвина Ангелина Ивановна
2. Дата и место рождения 17.12.1958 г.р., Лопорево, Галичского района Костромской обл.
3. Адрес места регистрации Санкт-Петербург, ул. Марьиновская, д. 8, корп. 1, кв. 3
4. Место работы, учебы ГБОУ школа № 469 Московского района Санкт-Петербурга
5. Занимаемая должность, заработная плата зам. директора ГБОУ школа № 469 Московского района Санкт-Петербурга, сведения о заработной плате отсутствуют.
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 40 05 № 205480 выдан 44 отдел милиции Приморского района Санкт-Петербурга 14.02.2012 г.
8. Семейное положение: замужем, несовершеннолетние детей нет
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда ранее за однородное правонарушение не привлекался

Материалами установлено, что 27 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут при рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки здания общеобразовательной организации расположенной по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 2, литера А, правообладателем которого является ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 496 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ школа № 496 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА), юридический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 2, литера А; ИНН 7810151723, проведенной на основании распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-18-271 от 07 марта 2018 года установлено невыполнение пунктов предписания № 2-18-147/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 21 марта 2017 года №№ 1, 2, 3, срок устранения которых истек в 00 часов 01 минуту 02 марта 2018 года, а именно:

1. На путях эвакуации для отделки пола применены сгораемые материалы, имеющие класс пожарной опасности более допустимого – КМ2 (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 2 этаж, коридор, паркет).
ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13, табл. 2, 3, 27, 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ
2. На путях эвакуации для отделки пола применены сгораемые материалы, имеющие класс пожарной опасности более допустимого – КМ2 (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 3 этаж, коридор, паркет).
ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13, табл. 2, 3, 27, 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ

Для разбора административный протокол будет направлен мировому судье Санкт-Петербурга. О рассмотрении административного дела Вы будете извещены дополнительно.
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административного дела)

« 27 » 04 2018 года
(дата)



(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

Не устранило в следствии
отсутствия риндиферванс

С протоколом ознакомлен, копию получил(а)

« 27 » 04 2018 года
(дата)


(подпись)

Подпись: 
(лицо, составившего протокол)

