



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812)718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812)718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Московского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812)388-87-54

Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 116
(место составления акта)

“ 27 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-271

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 07 марта 2018 года № 2-18-271
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая выездная проверка здания общеобразовательной организации, располо-
женного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 2, лит. А.
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 496 Московского района
Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 23 ” апреля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

и

“ 27 ” апреля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
зам. директора ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга по АХЧ Колотвина
А.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «23» апреля 2018 г.



(подпись)

	коридор, паркет).		
2.	На путях эвакуации для отделки пола применены сгораемые материалы, имеющие класс пожарной опасности более допустимого – КМ2 (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 3 этаж, коридор, паркет).	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13, табл. 2, 3, 27, 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ	ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт
3.	На путях эвакуации для отделки пола применены сгораемые материалы, имеющие класс пожарной опасности более допустимого – КМ2 (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 4 этаж, коридор, паркет).	ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13, табл. 2, 3, 27, 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ	ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Фотоаппарат SONY Cyber-shot megamovei VX DSC-W35, дальномер лазерный Leica DISTO A3 № 30855-07 (свидетельство о поверке № 0162261 от 19.10.2017), рулетка измерительная металлическая УМЗМ № 22003-07 (свидетельство о поверке № 0162247 от 19.10.2017)

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились.
4. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

*Не учтено в ситуации
отсутствия признаков*

