



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление по Московскому району
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 36-1-326

Санкт-Петербург, Московский пр., д.116
(место составления акта)

«11» июня 2021 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(Время составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кевлова Ивана Александровича от 12.04.2021 №36-1-326 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательной организации (значительный риск), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 2, литера А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 496 Московского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 2, литер. А, ИНН: 7810151723.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 09 » июня 20 21 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.
« 11 » июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа(ов)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: заместитель директора Колотвина Ангелина Ивановна по доверенности №319 от 12.04.2021 г.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«09» часов «30» минут «09» июня 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ашуров Межведин Султанович –инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или), наименование экспертной организации указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора Колотвина Ангелина Ивановна по доверенности №319 от 12.04.2021 г.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты; с персоналом и руководством проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности; проведено учебно-тренировочное занятие с эвакуацией персонала и руководства;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объектов защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 2, лит. А.

Выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Устранено в ходе проверки	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ГБОУ СОШ № 496 Московского района
2.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей при пожаре находится в неисправном состоянии) Устранено в ходе проверки	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ГБОУ СОШ № 496 Московского района

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Отметка о применении технических средств: фотокамера телефона хуавей П30
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:


1. Решение о принятии (непринятии) результатов расчета по оценке пожарного риска не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились
4. Фототаблица: на __ листе в __ экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

7. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
8. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
9. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
10. Карточка учета профилактической работы на __ л. в __ экз.
11. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: доверенность, акт приемки выполненных работ, договор ТО АППЗ приказ по обеспечению ПБ, устав, св-во ОГРН, испытание лестниц, приказ о назначении на должность, акты проверки пожарного оборудования водопроводных сетей, журнал регистрации работ по ТО и АВР, сертификаты, журнал учета огнетушителей, проект АУПС, технический паспорт, пожарный план и ведомость помещений.

Ашуров Межведин Султанович – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

“ 11 ” июня 20 21 г. 
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
заместитель директора Колотвина Ангелина Ивановна по доверенности №319 от 12.04.2021 г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 11 ” июня 20 21 г. 
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)